



Poročilo o izvedeni nalogi

Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode - naročilo

Evidenčna oznaka: 2300-16/25310-23/128297

Naročnik: KOMUNALNO STANOVANJSKA DRUŽBA D.O.O. AJDOVŠČINA
GORIŠKA CESTA 23 B
5270 Ajdovščina

Naročilo: e-mail narocilo KSD Ajdovščina za, vodovodni sistem Lokavec Kompari, z dne
04.12.2023

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica

Vodja naloge: Karmen Podgornik, dipl.san.inž.

Maribor, 06.12.2023

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Karmen Podgornik, dipl.san.inž.

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Podatki o vzorcu

Vzorec:	Pitna voda - Stanovanjska hiša Lokavec št. 97 B
Številka vzorca:	23/128297
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo - kontrolni vzorec
Naročnik:	KOMUNALNO STANOVANJSKA DRUŽBA D.O.O. AJDOVŠČINA, GORIŠKA CESTA 23 B, 5270 Ajdovščina
Vzorec odvzel:	Danijel Zajec, NLZOH OPKV
Čas odvzema:	29.11.2023 12:27 - 12:28
Mesto odvzema:	Vodovod Lokavec Kompari, Stanovanjska hiša Lokavec št. 93, Lokavec 97b, 1. nadstropje, pipa v kuhinji
Vzorec sprejel:	Danijel Zajec
Kraj in čas sprejema:	Nova Gorica, 29.11.2023 13:11

Ocena rezultatov

Prikazani so rezultati z določenimi kriteriji.

Parameter	Rezultat	Enota	Kriterij	Skladnost
Terenske meritve				
pH	8.0		6.5-9.5	skladen
Električna prevodnost (20°C)	251	µS/cm	2500	skladen
Mikrobiološki parametri				
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Enterokoki	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Clostridium perfringens	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Število kolonij pri 22 °C	ni najdeno	CFU/mL	/	/
Število kolonij pri 36 °C	ocenjeno 1	CFU/mL	100	skladen

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023, Priloga 1

Ocena skladnosti

Vzorec je skladen z upoštevanimi kriteriji.

Zdravstvena ocena

Glede na rezultate opravljenih preskušanj ocenjujemo vzorec kot zdravstveno ustrezen.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-16/25310-23/128297-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4006-16/25310-23/128297-M



Poročilo o preskušanju

Vzorec: Pitna voda - Stanovanjska hiša Lokavec št. 97 B
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 23/128297
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo - kontrolni vzorec
Naloga: Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode - naročilo
Vodja naloge: Karmen Podgornik, dipl.san.inž.
Naročnik: KOMUNALNO STANOVANJSKA DRUŽBA D.O.O. AJDOVŠČINA, GORIŠKA CESTA 23 B, 5270 Ajdovščina
Naročilo: e-mail naročilo KSD Ajdovščina za, vodovodni sistem Lokavec Kompari, z dne 04.12.2023
Predmet vzorčenja: Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.
Plan vzorčenja: DN 203473, 29.11.2023
Mesto odvzema: Vodovod Lokavec Kompari, Stanovanjska hiša Lokavec št. 93, Lokavec 97b, 1. nadstropje, pipa v kuhinji
Metoda vzorčenja: SIST ISO 5667-5:2007 z omejitvijo (samo vzorčenje na pipi)
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum in ura: 29.11.2023 12:27 - 12:28

Odvzel: Danijel Zajec, NLZOH OPKV

Sprejem vzorca

Datum in ura: 29.11.2023 13:11

Sprejel: Danijel Zajec

Datum poročila: 06.12.2023

Slika oz. shema mesta odvzema:

Slika mesta odvzema





Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenske meritve					
Temperatura vode	11.1	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	29.11.23 29.11.23
Klor-prosti	0.33	mg/L		SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	29.11.23 29.11.23
pH	8.0			SIST EN ISO 10523: 2012, na mestu odvzema	29.11.23 29.11.23
	<i>Meritev opravljena pri T = 11.1 °C</i>				
Električna prevodnost (20°C)	251	µS/cm		ISO 7888:1985, na mestu odvzema	29.11.23 29.11.23
	<i>Meritev opravljena pri T = 11.1 °C</i>				

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:
Karmen Podgornik, dipl.san.inž.

Elektronsko podpisal Karmen Podgornik, dipl.san.inž. ob 06.12.2023 11:14

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec: Pitna voda - Stanovanjska hiša Lokavec št. 93
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 23/128297; Lab. št.: 23/7469
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo - kontrolni vzorec
Naloga: Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode - naročilo
Vodja naloge: Karmen Podgornik, dipl.san.inž.
Naročnik: KOMUNALNO STANOVANJSKA DRUŽBA D.O.O. AJDOVŠČINA, GORIŠKA CESTA 23 B, 5270 Ajdovščina
Naročilo: e-mail naročilo KSD Ajdovščina za, vodovodni sistem Lokavec Kompari, z dne 04.12.2023
Mesto odvzema: Vodovod Lokavec Kompari, Stanovanjska hiša Lokavec št. 93, Lokavec 97b, 1. nadstropje, pipa v kuhinji
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum in ura: 29.11.2023 12:27

Odvzel: Danijel Zajec, NLZOH OPKV

Prevzem vzorca

Datum in ura: 29.11.2023 13:15

Prevzel: Sonja Volk

Datum poročila: 05.12.2023

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, NG	ni najdeno	CFU/100 mL	29.11.2023 30.11.2023
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, NG	ni najdeno	CFU/100 mL	29.11.2023 30.11.2023
Enterokoki	ISO 7899-2:2000, NG	ni najdeno	CFU/100 mL	29.11.2023 01.12.2023
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013, NG	ni najdeno	CFU/100 mL	29.11.2023 30.11.2023
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999 tehnika prelivanja, gojišče YEA, NG	ni najdeno	CFU/mL	29.11.2023 02.12.2023
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999 tehnika prelivanja, gojišče YEA, NG	ocenjeno 1	CFU/mL	29.11.2023 01.12.2023

Analitik:
Tanja Kavčič, univ.dipl.mikrobiologinja

Odgovorna oseba:
Judita Vidrih, univ.dipl.biol.,spec.med.mikrobiologije
Elektronsko podpisal Judita Vidrih, univ.dipl.biol.,spec.med.mikrobiologije ob 05.12.2023 15:05:39

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrežno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.